

ที่ มท ๕๕๓๑๐/ ๕๕๓๕



องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

เลขรับ..... 1794

วันที่..... 22 ก.ค. 2568

เวลา..... การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

ส่วนบึงคุด  กิ่งคลอง

๑๖๐ หมู่ ๒  ต.บ้านสวน

อ.เมืองชลบุรี  จ.ชลบุรี ๒๐๖๒๕(๒ป)

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

อ้างถึง ใบคำขอนำตัวอย่างทดสอบ เลขที่ ๐๑๐๖๘-๐๓๙๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทางด้านกายภาพ จำนวน ๓ ตัวอย่าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ที่ ขบ ๗๖๒๐๓/๒๙๓ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ได้ขอให้การประปาส่วนภูมิภาค โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ทดสอบตัวอย่างน้ำตามคำขอฯ ที่อ้างถึง นั้น

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดผลการทดสอบภาษาไทยที่ส่งมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อทราบและถือปฏิบัติ

เพื่อโปรดพิจารณา

เพื่อดำเนินการ

อนุญาต  อนุเคราะห์  แจ้งเวียน

ประชาสัมพันธ์/ปิดประกาศ

ผลการทดสอบตัวอย่างน้ำ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณที่ใช้บริการการประปาส่วนภูมิภาค

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล ประสิทธิ์คุ้มเขียว)

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการน้ำ รักษาการแทน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑ (วังทาร์) ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑

๑๖๖๖

(นายเสกสรรค์ สุระกุล)

๑๖๖

(นายบวร พวงสิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผ.จ.เจ้าพนักงานธุรการ



แบบสำรวจความพึงพอใจ

(นางสาวยุพิน รุ่งรัศมีวิริยะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

งานควบคุมคุณภาพน้ำ ๑

โทร. ๐-๓๘๒๗-๕๕๑๘

โทรสาร ๐-๓๘๒๗-๕๕๒๐

(นายวิน กลิ่นไพบูลย์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์

(นายอนันต์เอก รัตนเดชพงศ์สิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์



กรมประปาส่วนภูมิภาค



ผู้มีความมุ่งมั่น ไม่ถอยถอย



# ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3827-5818 ต่อ 123 โทรสาร 0-3827-5820

รายงานผลเลขที่

กปภจ01-00554/68

หน้า 1 / 4

## รายงานผลการทดสอบ

ประเภทตัวอย่าง น้ำ คุณลักษณะ กายภาพ เคมี จุลชีววิทยา ดัชนีมลภาวะ และสารเป็นพิษ

วิธีทดสอบ อ้างอิงวิธีการทดสอบตามคำสั่งกปภ. ที่ 1014/2562 ลว. 24 ธันวาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ การให้บริการทดสอบ ตัวอย่างน้ำ สารเคมี สารกรอง และท่อน้ำ

รายงานผลการทดสอบ จำนวน 4 หน้า

ชื่อลูกค้า องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์

ที่อยู่ลูกค้า 18 หมู่ที่ 6 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี 20140

รหัสตัวอย่าง 01068-0390-001 ถึง 01068-0390-003

ผู้รายงาน

ผู้ตรวจสอบ

แพรวา

(นางสาวแพรวา สาประดิษฐ์)

(นางสาวนันทกมล สิงห์คำ)

ตำแหน่ง :

นักวิทยาศาสตร์ 6

ตำแหน่ง :

หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

ผู้อนุมัติ

(นายศักดิ์ชาย ปทุมชาติพัฒน์)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองระบบผลิต  
และควบคุมคุณภาพน้ำ

วันที่ออกรายงาน: 9 กรกฎาคม 2568



# ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3827-5818 ต่อ 123 โทรสาร 0-3827-5820

## รายงานผลการทดสอบ

**ข้อมูลห้องปฏิบัติการ** รายงานผลเลขที่ กปภจ01-00554/68 วันที่ออกรายงาน 9 กรกฎาคม 2568  
**รหัสตัวอย่าง** 01068-0390-001 วันที่รับตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2568  
**ลักษณะตัวอย่าง** ของเหลวใส มีตะกอน บรรจุภาชนะพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด  
**ข้อมูลจากลูกค้า** อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ  
**ชนิดตัวอย่าง** น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา - น.  
**จุดที่เก็บ** ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
<b>คุณลักษณะด้านกายภาพ</b>			
สีปรากฏ	Part 2120 B. <sup>b</sup>	Pt-Co	8
ความขุ่น	Part 2130 B. <sup>b</sup>	NTU	0.76
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. <sup>b</sup>	$\mu\text{S}/\text{cm}$	739
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H <sup>+</sup> B. <sup>b</sup>	-	7.5

หมายเหตุ: <sup>b</sup> หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017



# ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3827-5818 ต่อ 123 โทรสาร 0-3827-5820

หน้า 3 / 4

## รายงานผลการทดสอบ

**ข้อมูลห้องปฏิบัติการ** รายงานผลเลขที่ กปภข01-00554/68 วันที่ออกรายงาน 9 กรกฎาคม 2568  
รหัสตัวอย่าง 01068-0390-002 วันที่รับตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2568  
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส มีตะกอน บรรจุภาชนะพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด  
**ข้อมูลจากลูกค้า** ยื่นนอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ  
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา - น.  
จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

ผลการทดสอบนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. <sup>b</sup>	Pt-Co	17
ความขุ่น	Part 2130 B. <sup>b</sup>	NTU	2.1
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. <sup>b</sup>	$\mu\text{S}/\text{cm}$	416
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H <sup>+</sup> B. <sup>b</sup>	-	7.3

หมายเหตุ: <sup>b</sup> หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017



# ห้องปฏิบัติการงานควบคุมคุณภาพน้ำ 1

กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

160 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-3827-5818 ต่อ 123 โทรสาร 0-3827-5820

หน้า 4 / 4

## รายงานผลการทดสอบ

**ข้อมูลห้องปฏิบัติการ** รายงานผลเลขที่ กปภข01-00554/68 วันที่ออกรายงาน 9 กรกฎาคม 2568  
รหัสตัวอย่าง 01068-0390-003 วันที่รับตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 วันที่ทดสอบ 25 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2568  
ลักษณะตัวอย่าง ของเหลวใส บรรจุภาชนะพลาสติก ขนาด 1.5 ลิตร จำนวน 2 ขวด  
**ข้อมูลจากลูกค้า** ยูนอกเหนือความรับผิดชอบของห้องปฏิบัติการ  
ชนิดตัวอย่าง น้ำ วันที่เก็บตัวอย่าง 25 มิถุนายน 2568 เวลา - น.  
จุดที่เก็บ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

ผลการทดสอบนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการทดสอบเท่านั้น ห้ามนำไปโฆษณาคุณภาพตัวอย่างทดสอบ และ/หรือ ห้ามทำสำเนารายงานผลการทดสอบเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ

รายการทดสอบ	วิธีการทดสอบ	หน่วย	ผลการทดสอบ
คุณลักษณะด้านกายภาพ			
สีปรากฏ	Part 2120 B. <sup>b</sup>	Pt-Co	14
ความขุ่น	Part 2130 B. <sup>b</sup>	NTU	0.51
การนำไฟฟ้า	Part 2510 B. <sup>b</sup>	$\mu\text{S}/\text{cm}$	1332
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	Part 4500-H <sup>+</sup> B. <sup>b</sup>	-	7.6

หมายเหตุ: <sup>b</sup> หมายถึง วิธีทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> Edition, 2017

~ สิ้นสุดรายงานผลการทดสอบ ~